ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

Серия 3.016.1--11

ЭСТАКАДЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И КАБЕЛИ

Выпуск 2

ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Главный инженер института Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.М.Монин

УТВЕРЖДЕНЫ

Главным управлением проектирования Госстроя СССР письмо от 14.06.91г. № 5/6-188

Введены в действие 1.10.91г. приказ от 14.06.91г. № 21

Срок действия 1996 г.

© АПП ЦИТП, 1991г.

Обозначение	Наименование	Стр.
3.016.1-11.2-1-ТУ	Технические условия	3,4
3.016.1-11.2-2	Фермы Ф1÷Ф4	5
3.016.1-11.2-3	Фермы Ф5÷Ф7	6
3.016.1-11.2-4	Фермы для кабелей ФК1; ФК2	7
3.016.1-11.2-5	Траверсы	8
3.016.1-11.2-6	Пальцы П1÷П4	9
3.016.1-11.2-7	Надколонники НК1÷НК6	10
3.016.1-11.2-8	Горизонтальные связи 1÷6	11
3.016.1-11.2-9	Горизонтальные связи 7÷12	12
3.016.1-11.2-10	Вертикальные связи СВ1; СВ2	13
3.016.1-11.2-11	Спецификация стали. Фермы Ф1÷Ф7 ФС1, ФС2	14
3.016.1-11.2-12	Спецификация стали. Траверсы. Пальцы	15
3.016.1-11.2-13	Спецификация стали. Надколонники	16
3.016.1-11.2-14	Спецификация стали. Горизонтальные связи. Вертикальные связи	17

Нач.отд.	Учителъ		
Н.контр.	Учителъ		
Гл.спец.	Учителъ		
Нав.гр.	Меншиковский		
Вед.инж.			
Провер.	Межиборский		
Разраб.	Тимофеева		

3.016.1-11.2

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковский Промстройниипроект

Технические условия

1. Общие положения.

1.1 Чертежи стальных конструкций выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:
СНиП II-23-81* „Нормы проектирования. Стальные конструкции."
СНиП 2.03.11-86 „Нормы проектирования. Защита строительных конструкций от коррозии."
СНиП III-4-80 „Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве."

2. Материал конструкций.

2.1 Материал и сечения конструкций приняты на основании сокращенного сортамента металлопроката, принятого согласно постановлению Госстроя СССР № 110 от 18.12.90г. и приведены в ведомостях элементов на листах серии и в технической спецификации металла.

3. Изготовление и монтаж.

3.1 Все конструкции сварные. Для соединения элементов конструкций применять автоматическую под слоем флюса или полуавтоматическую сварку плавящимся электродом в среде углекислого газа.
Сварочные материалы определяются по таблице 55 СНиП II-23-81* Режим и порядок сварки определяются технологическим процессом, разработанным заводом изготовителем. В случае перехода на ручную сварку конструкций применять электроды по ГОСТу 9467-75 в зависимости от групп конструкций и марок сталей.
3.2 Заводские соединения выполнять встык без накладок с применением, как правило, двусторонней сварки и равнопрочными основному металлу.
3.3 Монтаж конструкций производить на болтах по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.8 согласно приказа Союзметаллпостройниипроекта № 23 от 3.10.86 в соответствии с таблицей 57 СНиП II-23-81* и монтажной электросварке. Применение автоматных сталей для болтов не допускается.
3.4 Гайки болтов после проверки правильности положения смонтированных конструкций должны быть плотно затянуты и предохранены от откручивания постановкой пружинных шайб.
Все неоговоренные болты М20.
3.5 Минимальные толщины швов в зависимости от вида сварки и толщины свариваемых элементов, принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 38 главы СНиПа II-23-81* „Стальные конструкции. Нормы проектирования."
3.6 Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями

Нач. отд.	Учитель			3.016.1-11 .ТУ	
Н. контр.	Учитель				
Гл. спец.	Учитель				
Зав. гр.	Меняйворох				
Вед. инж.				Технические усл.	Стадия / Лист 1 / Листов 2
Пров. гр.	Меняйворох				Саратовский Промстройниипроект
Разраб.	Плюхреева				

главы СНиП II 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции" и дополнительными техническими требованиями ППР, согласованными с проектной организацией

3.7 В узлах и деталях приведены принципиальные решения соединения элементов конструкций. Количество и диаметр болтов, длина и толщина сварных швов определяются при разработке деталировочных усилий, указанных в таблице сечений или на схемах конструкций

Все элементы, для которых в таблицах не приведены расчетные усилия, крепить не менее чем на двух болтах или на усилие $N = 5,0$ тс

3.8 Все элементы коробчатого сечения должны иметь в торцах заглушки из листа δ4, приваренного сплошным швом

3.9 Фермы пролетных строений, траверсы, надколонники, вставки и горизонтальные связи укрупняются на месте монтажа в пространственные блоки и устанавливаются на железобетонные опоры

4 Антикоррозионная защита

4.1 Антикоррозионное покрытие металлоконструкций производить в соответствии со СНиП 2.03.11-85 „Нормы проектирования защита строительных конструкций от коррозии" в зависимости от степени агрессивности среды.

Поврежденное лакокрасочное покрытие должно быть восстановлено в соответствии с требованиями ГОСТ 23791-79

4.2 Работы по антикоррозийной защите металлоконструкций должны производиться с соблюдением техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3-005-75

ЗАВОД ЖБИ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4



Марка фермы	Элемент	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Усилие N (тс)	Реакции, тс: R	Реакции, тс: Q	Марка стали и ГОСТ
Ф1	O1	∟	L160x11	-40,0	14.5	4.0	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U1		L80x6	30,6			
	U2		L125x8	-4,0			
	D1		L75x6	18,4			
	D2		L63x5	8,4			
	V1		L125x8	-14,4			
	V2		L100x7	-1,5			
			Фасонки S8				
Ф2	O1	∟	L160x14	-48,0	18.2	5.0	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U1		L100x8	45,3			
	U2		L125x8	-4,0			
	D1		L90x6	25,9			
	D2		L63x5	6,0			
	V1		L125x8	-20,0			
	V2		L100x7	-2,0			
			Фасонки S10				

Марка фермы	Элемент	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Усилие N, тс	Реакция, тс: R	Реакция, тс: Q	Марка стали и ГОСТ
Ф3	O1	∟	L180x11	-61,0	24.0	5,4	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U1		L110x8	53,0			
	U2		L125x8	-5,1			
	D1		L110x8	35,0			
	D2		L75x6	14,4			
	V1		L140x9	-25,3			
	V2		L100x7	-1,5			
			Фасонки S10				
Ф4	O1	∟	L180x12	-74,7	27.3	6,6	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U1		L125x8	62,3			
	U2		L125x8	-6,1			
	D1		L110x8	45,0			
	D2		L75x6	22,0			
	V1		L140x10	-32,0			
	V2		L110x8	-9,5			
			Фасонки S12				

Нач. отд.	Учителъ		
Н. контр.	Учителъ		
Гл. спец.	Учителъ		
Зав. гр.	Меликорская		
Вед. ин.			
Провер.	Меликорская		
Разраб.	Пичорская		

3.016.1-11.2-2

Фермы Ф1 ÷ Ф4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковский Промстройпроект

Ф5, Ф6, Ф7



Марка фермы	Элемент	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Усилие N, тс	Реакция, тс: R	Реакция, тс: Q	Марка стали и ГОСТ
Ф5	O_1	⌊	∠140х9	-30.1	7,3	4,0	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U_1		∠75х6	+11,1			
	U_2		∠125х8	-5,4			
	D_1		∠75х6	+13,5			
	V_1		∠100х7	-7,3			
	V_2		∠125х8	-14,6			
			Фасонки S8				
Ф6	O_1	⌊	∠160х10	-35,4	9,0	5,3	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U_1		∠75х6	+13,3			
	U_2		∠125х8	-5,3			
	D_1		∠75х6	+16,1			
	V_1		∠100х8	-8,8			
	V_2		∠125х8	-17,6			
			Фасонки S8				

Марка фермы	Элемент	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Усилие N, тс	Реакция, тс: R	Реакция, тс: Q	Марка стали и ГОСТ
Ф7	O_1	⌊	∠160х10	-46,3	12,2	6,6	С345-3 ГОСТ 27772-88
	U_1		∠75х6	+18,8			
	U_2		∠125х8	-6,6			
	D_1		∠90х6	+22,5			
	V_1		∠110х8	-12,2			
	V_2		∠140х10	-24,4			
			Фасонки S8				

Нач. отд	Учнитель		
Н. контр	Учнитель		
Гл. спец	Учнитель		
Зав. гр	Мешкиборская В.Ш.		
Нед. инж.			
Провер	Мешкиборская В.Ш.		
Гл. зав. раб	Тимофеева И.Г.		

3.016.1-11.2-3

Фермы Ф5 ÷ Ф7

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковский Промстройниипроект

059-05 7

ФК-1 (сталь С245)

Фасонки из S8, сталь С255



1-1



ФК-2 (сталь С245)

Фасонки из S8, С255



2-2



Нач. отд.	Учитель		
Н. контр.	Учитель		
Гл. спец.	Учитель		
Зав. гр.	Меннеборская		
Вед. инж.			
Провер.	Меннеборская		
Разраб.	Тимофеева		

3.016.1-11 2-4

Фермы для ... ФК-1; ФК-2

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Ярославский Промстройниипроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТМ1-1 ÷ ТМ1-5; ТМ2-1 ÷ ТМ2-4

(ВЕРХНИЙ ЯРУС)



ТМ1-1 ÷ ТМ1-5; ТМ2-1 ÷ ТМ2-4

(НИЖНИЙ ЯРУС)



1 — 1



2 — 2



ТМ3-1 ÷ ТМ3-3

(ВЕРХНИЙ ЯРУС)



ТМ3-1 ÷ ТМ3-3

(НИЖНИЙ ЯРУС)



3 — 3



4 — 4



Ведомость элементов

Марка траверсы	Размер в	Размер с	Сечение	Расчетные усилия $M_в$	Расчетные усилия $M_{гор}$	Марка металла	Примечание
ТМ1-1	3000	2400	ГН □ 160×5	3,2	0,5	С255	
ТМ1-2	4800	2400		2,7	0,8		
ТМ1-3	6000	2400		4,3			
ТМ1-4	4200	3600		3,6	1,2		
ТМ1-5	6000	3600		3,6	0,6		
ТМ2-1	4200	3600	ГН □ 180×6	6,3	1,0		
ТМ2-2	6000	3600		5,3	0,8		
ТМ2-3	6000	4800		9,5	1,5		
ТМ2-4	7800	4800		6,0	1,0		
ТМ3-1	6000	4800	I 30Ш2	9,8		С245	
ТМ3-2	7800	4800		11,2	1,7		
ТМ3-3	6000	4800		9,8	1,3		

Нач.отд	Учитель		3.016.1 - 11.2 - 5
Н.контр.	Учитель		
Гл.спец.	Учитель		
Зав.гр.	Меняйворская		Траверсы
Ред.нин			Стадия Р; Лист 1; Листов 1
Провер.	Меняйворская		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Пащенко		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Палец П1



1-1



Палец П2

2-2



Палец П3



Палец П4

Размер **в** - ширина кабельной фермы

Нач. отд.	Учителис		3.016.1-11.2-6		
Гл. констр.	Учителис				
Гл. спец.	Учителис				
Зав. гр.	Мелиховский				
Проверил	Мелиховский		Пальцы П1÷П4	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 1
Разраб.	Гончая			Харьковский Промстройниипроект	

https://zavodjbi.com/

Надколонники НК1 - НК6



Ведомость элементов.

Марка надколонника	Длина траверсы Вв	Длина траверсы Вн	Расстояние между фермами С	Высота фермы пролетного строения Н, мм	Элемент	Сечение Эскиз	Сечение Состав	Расчетные усилия М	Расчетные усилия N	Расчетные усилия Q	Марка стали	Примеч.
НК1	6000 4800 3000	4800 3000	2400	3000	Б1	I	I26Ш2	11,0	46,0	7.5	С345-3	
НК2	6000 4200	6000 4200	3600	3000	Б1	I	I35Ш1	11,0	63,0	7.5	С345-3	
НК3	7800 6000	7800 6000	4800	3000	Б1	I	I35Ш1	11,0	80,0	7.5	С345-3	
НК4	6000 4800 3000	4800 3000	2400	2000	Б1	I	I26Ш2	7,4	31.0	5,1	С345-3	
НК5	6000 4200	6000 4200	3600	2000	Б1	I	I35Ш1	7.4	420	5,1	С345-3	
НК6	7800 6000	7800 6000	4800	2000	Б1	I	I35Ш1	7.4	53.0	5,1	С345-3	

Нач отд	Учитель		
Н контр	Учитель		
Гл спец	Учитель		
Зав гр	Меликборская		
Провер	Меликборская		
Разраб	Копица		

3.016.1- 11.2-7

Надколонник НК1 ÷ НК6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Схемы горизонтальных связей



Ведомость элементов

Номер схемы	Элемент	Усилие, тс	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка металла
1	С1	-3,5	L	∠110×8	С245
	С2			∠80×6	
2	С1	-3,5	L	∠110×8	С245
	С2			∠80×6	
3	С2		L	∠80×6	С245
	С3	-4,5		∠70×5	С235
	С5			∠125×8	С245
4	С1		L	∠110×8	С245
	С4	-4,5		∠75×6	С235
	С5			∠125×8	С245
5	С3	-4,5	L	∠70×5	С235
	С2			∠80×6	С245
6	С4	-3,5	L	∠75×6	С235
	С1			∠110×8	С245

Нач. отд.	Учитель	
Н. контр.	Учитель	
Гл. спец.	Учитель	
Зав. гр.	Меняйворская	
Вед. инж.		
Проект.	Меняйворская	
Разраб.	Кочина	

3.016.1-12

1 пролетное строение

Связи 1÷6

Ед.	Лист	Листов
	1	1

Харьковский Промстройниипроект

Схемы горизонтальных связей

7

Надколонник

8

9, 10



Ведомость элементов

Номер схемы	Элемент	Усилие, тс	Сечение: Эскиз	Сечение: Состав	Марка металла
7	С1	-3,5	L	L 110×8	С 245
	С2			L 80×6	
8	С1	-3,5	L	L 110×8	
	С2			L 80×6	
9	С3	4,5	L	L 70×5	С 235
	С2			L 80×6	С 245
10	С4	3,5	L	L 75×6	С 235
	С1			L 110×8	С 245
11	С3	4,5	L	L 70×5	С 235
	С2			L 80×6	С 245
	С5			L 125×8	
12	С4	3,5	L	L 75×6	С 235
	С1			L 110×8	С 245
	С5			L 125×8	

Нач. отд.	Учителев		3.015.1-11.2-9
Н. контр.	Учителев		
Гл. спец.	Учителев		
Зав. гр.	Меняйорская		Горизонтальные связи 7 ÷ 12
Вед. инж.			Стадия Р; Лист 1; Листов 1
Провер.	Колица		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Тимофеева		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СВ 1



СВ 2



Ведомость элементов

Марка	Элемент	Усилие	Сечение		Марка металла
			Эскиз	Состав	
СВ1	С1	по гибкости	L	L75×6	С235
СВ2	С2	—·—	⊓	2L80×6	С245
	С3	—·—	⊓	2L63×5	С235

1 — 1



Нач.отд.	Учитель		3.016.1-11.2-10
Н. контр.	Учитель		
Гл. спец.	Учитель		
Зав. гр.	Меняйборсова		Вертикальные связи СВ1, СВ2
Вед. инж.			Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
Провер.	Меняйборсова		Харьковский Промстройниипроект
Разраб.	Пащенко		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по маркам, кг										
			Фермы пролетных строений								Фермы для кабелей		
			Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7		ФК1	ФК2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-86	С245	L 50х5									172	100	
	Итого:												
	С345-3	L 63х5	41,0	41									
		L 75х6	116,0		58	58	157		42				
		L 80х6	89,0					157					
		L 90х6		140					140				
		L 100х7	33	33	36		65						
		L 100х8		147				73					
		L 110х8			389	270			81				
		L 125х8	280	280	93	280	140	140	93				
		L 140х9			233		233						
		L 140х10				260			65				
		L 160х10						297	297				
		L 160х11	486	486									
		L 180х11			550								
		L 180х12				596							
	Итого:												
Всего профиля:													
Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74	С255	S8									250,0	60,0	
	Итого:												
	С345-3	S8	260,0				90	100	110				
		S10		280	340								
		S12				366							
	Итого:												
Всего профиля:													
Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83	С245	гн. С 140х60х4										140,0	
		гн. С 250х125х6									810,0		
	Итого:												
Всего профиля:													
Масса всего металла:			1045,0	1407	1699	1830	685	767	828		1232	300	

Нач.отд.	Учитель	
Н.контр.	Учитель	
Гл.спец.	Учитель	
Зав.гр.	Меннибаев	
Вед.ин.		
Провер.	Копица	
Разраб.	Тимофеева	

3.016.1-11.2-1

Спецификация стали Фермы Ф1 ... Ф7 ФК1, ФК2

Лист	Листов
1	1

ЗАО "Мостостроительный трест"

25059-05 15

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по маркам, кг														
			Траверсы											Пояса			
			ТМ1-1	ТМ1-2	ТМ1-3	ТМ1-4	ТМ1-5	ТМ2-1	ТМ2-2	ТМ2-3	ТМ2-4	ТБ-1	ТБ-2	ТБ-3	П1	П2	П3	П4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Профили гнутые замкнутые сварные квадратные ТУ 36-2287-80	С 255	ГН □ 160 х 5	71	113	141	100	141									187	125	60
		ГН □ 180 х 6						132	190	190	247				344			
	Итого:		71	113	141	100	141	132	190	190	247				344	187	125	60
Всего профиля:			71	113	141	100	141	132	190	190	247				344	187	125	60
Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74	С 235	S6	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
		S8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	19	19					
	Итого:		8	8	8	8	8	8	8	8	8	19	19					
	С 245	S4	2	2	2	2	2	2	2	2	2				5	6	3	3
		S10										25	25		10	10	10	5
	Итого:		2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	25		15	15	13	8
Всего профиля:			10	10	10	10	10	10	10	10	10	44	44		15	15	13	8
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83	С 245	Д30Ш2										366	476					
	Итого:											366	476					
Всего профиля:												366	476					
Швеллеры по ГОСТ 8240-89	С 245	С14П													133	118	65	
	Итого:														133	118	65	
Всего профиля:															133	118	65	
Масса всего металла:			81	123	151	110	151	142	210	210	257	410	520		492	320	203	68

Нач.отд.	Учитель	
Гл.спец.	Учитель	
Нач.сект.	Учитель	
Осн.гр.	Меньшов	
Вед.инж.		
Разраб.	Копцев	
Пров.	Лимарева	

3.016.1-11.2-12

Спецификация стали. Траверсы. Пояса

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковское проектно-технологическое

25052-05 16

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по маркам, кг								
			Надколонники								
			НК1	НК2	НК3	НК4	НК5	НК6			
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Широкополочные двутавры ГОСТ 26020-83	С 245	I 26Ш1				876					
		I 26 Ш2	876								
		I 35Ш1		1427	1698		1427	1697			
	Итого:		876	1427	1698	876	1427	1697			
Всего профиля:			876	1427	1698	876	1427	1697			
Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-74	С 235	S6	20	25	25	20	25	25			
		S8	90	95	95	90	95	95			
	Итого:		110	120	120	110	120	120			
	С 245	S20	45	50	50	45	50	50			
	Итого:		45	50	50	45	50	50			
Всего профиля:			155	170	170	155	170	170			
Масса всего металла:			1031	1597	1868	1031	1597	1867			

Нач. отд.	Учитель		
Н. контр.	Учитель		
Гл. спец.	Учитель		
Зав. гр.	Меньшиков		
Вед. инж.			
Провер.	Хопцяя		
Разраб.	Климорева		

3.016.1-11.2-13

Спецификация стали. Надколонники.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковский Промстройниипроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25059-05 17

Вид профиля и ГОСТ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по маркам, кг													
			Горизонтальные связи, схемы												Вертикальные связи	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СВ1	СВ2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-86	С 235	L 60х5														75
		L 70х5			227		227				151		151			
		L 75х6				130		220				213		212	112	
	Итого:				227	130	227	220			151	213	151	212	112	
	С 245	L 80х6	71	54	54		80		36	53			53			88
		L 140х8	316	316		130		295	211	211	98	130		130		
		L 125х8			112	150							56	75		
	Итого:		387	370	166	280	80	295	247	264	98	130	109	205		88
Всего профиля:			387	370	393	600	307	515	247	264	249	343	260	417	112	88
Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74	С 235	86	33	33	44	44	44	44	22	22	30	30	30	30		
		88													25	40
	Итого:		33	33	44	44	44	44	22	22	30	30	30	30	25	40
Всего профиля:			33	33	44	44	44	44	22	22	30	30	30	30	25	40
Масса всего металла:			420	403	437	644	351	559	269	286	279	373	290	447	137	203

Нач.отд.	Учитель		
Гл.констр.	Учитель		
Гл.спец.	Учитель		
Рук.гр.	Меньшиков		
Вед.инж.			
Провер.	Кольцов		
Разраб.	Тимофеева		

3.016.1-11.2-14

Спецификация стали. Горизонтальные связи. Вертикальные связи.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ленгражданпроект

25059-05 (18)